

Главное управление
Министерства Российской Федерации
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных
бедствий по Свердловской области
(ГУ МЧС России по Свердловской области)
Управление надзорной деятельности и профилактической работы
ГУ МЧС России по Свердловской области
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы
Невьянского городского округа, городского округа Верх-Нейвинский, Кировградского го-
родского округа, городского округа Верхний Тагил
управления надзорной деятельности и профилактической работы
ГУ МЧС России по Свердловской области

Предписание об устранении нарушений № 1/1/1

Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения детский сад №1 «Карусель» в лице заведующего Макаровой Татьяны Геннадьевны

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного государственного инспектора Невьянского городского округа, городского округа Верх-Нейвинский, Кировградского городского округа, городского округа Верхний Тагил по пожарному надзору № 1 от «21» января 2021 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 09 ч. 40 мин. до 11 ч. 40 мин. проведена проверка начальником ОНД и ПР Невьянского ГО, ГО Верх-Нейвинский, Кировградского ГО, ГО Верхний Тагил УНД и ПР ГУ МЧС России по Свердловской области капитаном внутренней службы Барахоевым А.В. и инспектором ОНД и ПР Невьянского ГО, ГО Верх-Нейвинский, Кировградского ГО, ГО Верхний Тагил УНД и ПР ГУ МЧС России по Свердловской области лейтенантом внутренней службы Ворончихиным А.А. Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения детский сад №1 «Карусель» (категория чрезвычайно высокого риска) расположенного по адресу: 624194 Свердловская обл., город Невьянск, ул. Коллективная, 25 а

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с Заместителем заведующего по АХР Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения детский сад №1 «Карусель», Воропаевой Анжеликой Павловной, заместителем заведующего по АХР на основании приказа от 15.05.2015 года № 335-к

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	2.	3.	4.	5.
1	На путях эвакуации не предусмотрено аварийное освещение.	СП 1.13130.2020 п. 4.3.12 В зданиях и сооружениях на путях эвакуации следует предусматривать аварийное освещение в соответствии с требованиями СП 52.13330; ФЗ от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях по-	11.05.2021 г.	

		<p>жарной безопасности» Статьи 4, 6, 53, 80, 89; ст. 82 ч. 9. Светильники аварийного освещения на путях эвакуации с автономными источниками питания должны быть обеспечены устройствами для проверки их работоспособности при имитации отключения основного источника питания. Ресурс работы автономного источника питания должен обеспечивать аварийное освещение на путях эвакуации в течение расчетного времени эвакуации людей в безопасную зону; ППР РФ (утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 года №1479) п.37; статья 20 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности.</p>		
2	<p>На объекте защиты отсутствуют средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного.</p>	<p>ППР РФ (утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 года №1479) п.30. На объекте защиты с массовым пребыванием людей руководитель организации обеспечивает наличие исправных ручных электрических фонарей из расчета не менее 1 фонаря на каждого дежурного и средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного.</p> <p>Руководитель организации обеспечивает 1 раз в год проверку средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на предмет отсутствия механических повреждений и их целостности с отражением информации в журнале эксплуатации систем противопожарной защиты.</p>	11.05.2021 г.	
3	<p>Принятая категория складского помещения (кладовая музыкального инвентаря) не соответствует размещаемой в помещении пожарной нагрузке.</p>	<p>ФЗ от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» Статьи 4, 6, 59, 78, 88; статья 20 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности; ППР РФ (утверждены постановлением Правительства Российской федера-</p>	11.05.2021 г.	

		ции от 16 сентября 2020 года №1479) п. 12. Руководитель организации обеспечивает категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" помещений (пожарных отсеков) производственного и складского назначения и наружных установок с обозначением их категорий.	
4	Пожарные извещатели в коридоре 2-го и 3-го этажа расположены на расстоянии менее 1 метра от вентиляционного отверстия приточно-вытяжной вентиляции.	СП 5.13130.2009 п.13.3.6 Размещение точечных тепловых и дымовых пожарных извещателей следует производить с учетом воздушных потоков в защищаемом помещении, вызываемых приточной и/или вытяжной вентиляцией, при этом расстояние от извещателя до вентиляционного отверстия должно быть не менее 1 м; ФЗ от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» Статьи 4, 6, 83, 103; статья 20 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности».	11.05.2021 г.
5	В помещении кладовой спортинвентаря, расстояние от извещателя до электросветильников составляет менее 0,5 м.	СП 5.13130.2009 п.13.3.6 Горизонтальное и вертикальное расстояние от извещателей до близлежащих предметов и устройств, до электросветильников, в любом случае должно быть не менее 0,5 м; ФЗ от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» Статьи 4, 6, 83, 103; статья 20 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности».	11.05.2021 г.
6	Световые оповещатели "Выход" установлены в стороне от эвакуационных выходов.	СП 3.13130.2009 5.3 Световые оповещатели "Выход" следует устанавливать: над эвакуационными выходами с этажей здания, непосредственно наружу или ведущими в безопасную зону; ФЗ от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» Статьи 4, 6, 54, 83, 84, 91, 103; статья 20 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности».	11.05.2021 г.
7	Работники допускаются к работе без обучения по программам противопо-	ППР РФ (утверждены постановлением Правительства Российской	11.05.2021 г.

	жарного инструктажа (отсутствует программа первичного и вводного противопожарного инструктажа).	федерации от 16 сентября 2020 года №1479) п. 3. Лица допускаются к работе на объекте защиты только после прохождения обучения мерам пожарной безопасности. Обучение лиц мерам пожарной безопасности осуществляется по программам противопожарного инструктажа или программам дополнительного профессионального образования. Порядок и сроки обучения лиц мерам пожарной безопасности определяются руководителем организации с учетом требований нормативных правовых актов Российской Федерации. Приказ МЧС России № 645 от 12.12.2007 г.		
8	Отсутствует журнал эксплуатации систем противопожарной защиты для внесения информации о работах, проводимых со средствами обеспечения пожарной безопасности входящих в систему противопожарной защиты.	ППР РФ (утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 года №1479) п.30, 42, 43, 48, 50, 54, 60, 124.	11.05.2021 г.	
9	В подвальных помещениях допускается хранение мебели и других горючих материалов.	ППР РФ (утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 года №1479) п. 16 (б). На объектах защиты запрещается: б) использовать чердаки, технические, подвальные и цокольные этажи, подполья, вентиляционные камеры и другие технические помещения для организации производственных участков, мастерских, а также для хранения продукции, оборудования, мебели и других предметов.	11.05.2021 г.	
10	В помещении хозяйственной комнаты расположенной в подвале, аппараты, предназначенные для отключения электроснабжения склада, расположены внутри помещения.	ППР РФ (утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 года №1479) п. 293 Оборудование складов по окончании рабочего дня должно обесточиваться. Аппараты, предназначенные для отключения электроснабжения склада, должны располагаться вне складского помещения на стене из негорючих материалов или отдельно стоящей опоре.	11.05.2021 г.	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор Невьянского городского округа,
городского округа Верх-Нейвинский, Кировградского городского округа,
городского округа город Верхний Тагил по пожарному надзору
Барахоев А.В.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

«29» января 2021 г.

М.Л.П.*



Государственный инспектор Невьянского городского округа,
городского округа Верх-Нейвинский, Кировградского городского округа,
городского округа город Верхний Тагил по пожарному надзору
А.А. Ворончихин

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

«29» января 2021 г.



(подпись)

С предписанием ознакомлен:

(подпись)

«29» января 2021 г.

Заведующий МАДОУ д/с №1 «Карусель»Макарова Т.Г.
(должность, фамилия, инициалы)

Предписание для исполнения получил:

(подпись)

«29» января 2021 г.

Заведующий МАДОУ д/с №1 «Карусель»Макарова Т.Г.
(должность, фамилия, инициалы)

Пометка об отказе ознакомления с предписанием: _____
(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575891

Владелец Макарова Татьяна Геннадьевна

Действителен с 25.02.2021 по 25.02.2022